

**Znak sprawy: ZP/03/2020**

**Przetarg nieograniczony: Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem suwnic – zadanie 1 oraz roboty budowlane związane z przebudową ogrodzenia – zadanie 2.**

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 1843.) informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.04.2020 r. (czwartek) o godzinie 12.00 będzie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.

#### **Pytanie nr 2**

Czy są wskazania do rodzaju (typu) zastosowania oświetlenia słupów suwnic?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż słupy suwnic powinny być oświetlone naświetlaczami LED z możliwością zmiany koloru oświetlenia.

#### **Pytanie nr 3**

Co rozumie się pod zapisem „zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych” (czyszczenie, malowanie 1-2 krotne)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pod zapisem „zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych” rozumie czyszczenie oraz malowanie 2-krotne elementów metalowych.

#### **Pytanie nr 4**

Bardzo proszę o podanie specyfikacji siatki (wys. siatki, gr. drutu, wymiar oczka, pokrycie) oraz słupków (średnica słupka, grubość słupka, pokrycie).

#### **Odpowiedź:**

Specyfikacja siatki: ocynkowana, powlekana PCV fi 3mm/ 4,1mm; wysokość 170cm; oczko 60mm x 60mm w kolorze grafitowym.

Specyfikacja słupków: kwadratowe 50mm x 50mm x 2mm w tym samym kolorze. Rozstaw słupków 260cm osiowo.

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

  
Wojciech Czyżewski

Zamawiający  
Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu

  
Krzysztof Klimosz